



## ATEST HIGIENICZNY

B.BK.60110.0173.2024

### HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: **Nasuwki trójdzielne i dwudzielne, doszczelniacze, łączniki rurowe i kołnierzowe, wstawki montażowe, kompenstaory, obejmy do nawierceń gwintowane i kołnierzowe, opaski naprawcze, kołnierze**

Zawierający / containing: żeliwo sferoidalne, stal ocynkowaną, stal nierdzewną, powłokę epoksydową, EPDM

Przeznaczony do / destined: usuwania awarii wodociągowych oraz jako elementy montażowej instalacji służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Po zastosowaniu wyrobu i przed oddaniem do użytku instalację służącą do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy przepłukać wodą w ilości zapewniającej jej całkowitą wymianę. Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych i walorów użytkowych wyrobów/The hygienic certificate does not apply to technical parameters and utility value of the products.

Wytwórca / producer:

Hydrex Sp. z o. o., Sp. k.  
95-100 Zgierz  
ul. Andrzeja Struga 37

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Hydrex Sp. z o. o., Sp. k.  
95-100 Zgierz  
ul. Andrzeja Struga 37



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2027.03.28 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2027.03.28 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 28 marca 2024

The date of issue of the certificate: 28th March 2024

Kierownik  
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego  
Środowiska

*dr hab. Jolanta Solecka*  
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP PZH-PIB